

## Croquis del pilar / Especificaciones técnicas

**Acometida aérea sobre pilar de mampostería para un único medidor. Suministro monofásico.**

- 1 Pipeta 180° en policarbonato para caño de 1 ½"
- 2 Caño de H° G° de 1 ½" (38 mm) aislado interior y exteriormente.
- 3 Caja de tablero primario
- 4 Caja de medidor
- 5 Caño de PVC semipesado de 1" (25,4 mm) de salida a caja de tablero primario.

Descargar especificaciones técnicas para la construcción del pilar

Descargar especificaciones técnicas de los caños aislados para pilares de conexión domiciliaria

